



Product Service

Poświadczenie zgodności

Nr N8A 099333 0112 Wer. 03

Właściciel poświadczenia: LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.

No. 388, Middle Hangtian
Road Chang'an District
710100 Xi'an City, Shaanxi
CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA

Produkt:

Naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu
krystalicznego
Monokrystaliczny krzemowy moduł fotowoltaiczny

Niniejsze poświadczenie zgodności wydane zostało na zasadzie dobrowolności zgodnie z dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE dotyczącą sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytku w określonych granicach napięcia. Potwierdza ono, że wymieniony sprzęt jest zgodny z głównymi wymaganiami ochronnymi dyrektywy i jest oparty na specyfikacjach technicznych obowiązujących w momencie wydania. Odnosi się tylko do konkretnej próbki przedłożonej do oceny zgodności. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.tuvsud.com/ps-cert

Raport z testów nr : 704062401243-03

Data: 2024-10-28

(Zhulin Zhang)

Strona 1 z 2

Niniejsze poświadczenie nie zastępuje Deklaracji Zgodności (DZ) UE i nie pozwala na oznakowanie CE. Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji i ustaleniu zgodności z wymaganiami wszystkich obowiązujących dyrektyw, producent może podpisać DZ i zastosować oznakowanie CE. DZ wydawana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta.



Product Service

Poświadczenie zgodności

Nr N8A 099333 0112 Wer. 03

Model(e):

LR5-72HTH-xxxM (xxx=540-600, in step of 5, 144 cells)
 LR5-66HTH-xxxM (xxx=490-550, in step of 5, 132 cells)
 LR5-54HTH-xxxM (xxx=405-450, in step of 5, 108 cells)
 LR5-54HTB-xxxM (xxx=405-445, in step of 5, 108 cells)
 LR5-72HTHF-xxxM (xxx=540-600, in step of 5, 144 cells)
 LR5-72HPH-xxxM (xxx=525-575, in step of 5, 144 cells)
 LR5-66HPH-xxxM (xxx=480-530, in step of 5, 132 cells)
 LR5-60HPH-xxxM (xxx=435-480, in step of 5, 120 cells)
 LR5-54HPH-xxxM (xxx=400-435, in step of 5, 108 cells)
 LR5-72HIIH-xxxM (xxx=525-575, in step of 5, 144 cells)
 LR5-66HIIH-xxxM (xxx=480-530, in step of 5, 132 cells)
 LR5-60HIIH-xxxM (xxx=435-480, in step of 5, 120 cells)
 LR5-54HIIH-xxxM (xxx=400-435, in step of 5, 108 cells)
 LR7-72HTH-xxxM (xxx=590-635, in step of 5, 144 cells)
 LR7-54HTH-xxxM (xxx=445-475, in step of 5, 108 cells)
 LR5-36HTH-xxxM (xxx=260-290, in step of 5, 72 cells)
 LR7-60HTH-xxxM (xxx=495-525, in step of 5, 120 cells)
 LR7-66HTH-xxxM (xxx=550-580, in step of 5, 132 cells)
 LR5-54HTHB-xxxM (xxx=400-420, in step of 5, 108 cells)
 LR7-54HTHF-xxxM (xxx=445-475 in step of 5, 108 cells)
 LR7-72HTHF-xxxM (xxx=590-635 in step of 5, 144 cells)
 LR7-60HTHF-xxxM (xxx=495-525 in step of 5, 120 cells)
 LR7-66HTHF-xxxM (xxx=550-580 in step of 5, 132 cells)
 LR7-72HTB-xxxM, (xxx=595-650 in step of 5)
 LR7-66HTB-xxxM, (xxx=545-595 in step of 5)
 LR7-60HTB-xxxM, (xxx=495-545 in step of 5)
 LR7-54HTB-xxxM, (xxx=450-485 in step of 5)
 LR7-72HVHF-xxxM, (xxx=620-665 in step of 5)
 LR7-72HVH-xxxM, (xxx=620-665 in step of 5)
 LR7-54HVHF-xxxM, (xxx=460-500 in step of 5)
 LR7-54HVH-xxxM, (xxx=460-500 in step of 5)

xxx oznacza znamionową moc wyjściową w
 STC.

Parametry:

Klasa bezpieczeństwa pożarowego:	Klasa C zgodnie z UL790.
Klasa bezpieczeństwa:	Klasa II
Maks. Napięcie systemu:	1500V
Laboratorium testowe:	China Telecommunication Technology Labs. CuiHu Cloud Center, No.1 Gaolizhang Road, Wenquan Town Haidian District, Pekin, Chiny.
Konstrukcja:	Ramowa, ze skrzynką przyłączeniową, kablem i złączem.

Przetestowano zgodnie z:

EN IEC 61730-1:2018
 EN IEC 61730-2:2018

Strona 2 z 2

Niniejsze poświadczenie nie zastępuje Deklaracji Zgodności (DZ) UE i nie pozwala na oznakowanie CE. Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji i ustaleniu zgodności z wymaganiami wszystkich obowiązujących dyrektyw, producent może podpisać DZ i zastosować oznakowanie CE. DZ wydawana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta.